

15. പൂഴിത്തോട് - 3.50 മെ.വാ./10.41 മി.യു
16. വിളങ്ങാട് - 7.00 മെ.വാ./22.62 മി.യു
17. മണിയാർ ടെയിൽ റേസ് - 5.00 മെ.വാ./23.20 മി.യു
18. മർമല - 7.65 മെ.വാ./12.80 മി.യു
19. പെരും തേനരുവി - 10.00 മെ.വാ./34.00 മി.യു

(ഇ) അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയുടെ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദർഘാസുക ളിൽ തീരുമാനമായി. ചെമ്പുകടവ്-1, ചെമ്പുകടവ്-2 ഉറുമി 1, ഉറുമി-2 എന്നിവ യുടെ സർവ്വേയും രൂപകല്പനയും കഴിഞ്ഞു. ചെമ്പുകടവ് - 1ന് സിവിൽ ജോലികളുടെ ടെണ്ടർ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(എഫ്) 2000-00 ആണ്ടോടുകൂടി സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യ ത്തിൽ മിച്ചസംസ്ഥാനമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ജല-താപനിലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപിതശേഷി 2361.6 മെഗാവാട്ടാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന 430 മെഗാവാട്ട് കൂടിക്കൂടുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയുല്പാദനത്തിൽ സംസ്ഥാനം സ്വയംപര്യാപ്തമാകുന്നതാണ്. 2000-00 ആണ്ടിൽ കുറ്റാടി എക്സ്റ്റൻഷൻ (50 മെ.വാ) ചെമ്പുകടവ് 1 (2.9 മെ.വാ.) ചെമ്പുകടവ് 1 (2.9 മെ.വാ) കുത്തുകൽ (21 മെ.വാ) ഉള്ളുകൽ (7 മെ.വാ) മലമ്പുഴ (25 മെ.വാ) ഇവ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബി.എസ്.ഇ.എസിന്റെ 116.5 മെഗാവാട്ട് കൂടി രണ്ടായിരമാണ്ടിൽ ഉല്പാദനക്ഷമമാകുമെന്നു കരു തുന്നു.

(ജി) നിലവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നും 5940 ദശ ലക്ഷം യൂണിറ്റും കായംകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്നും 3083 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും വൈദ്യുതി ലഭ്യത കണക്കാക്കുന്നു. 1999-2000-00 ആണ്ടിൽ ഇനി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മലമ്പുഴ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 5.04 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും ബി.എസ്.ഇ.എസിന്റെ 2 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 455 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2000-2001-ൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യ മിട്ടിട്ടുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് 355 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും താപ നിലയങ്ങളിൽ 907 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റും ലഭ്യത കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(1899) രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലുണ്ടാ കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ

ശ്രീമതി ഭാർഗ്ഗവി തങ്കപ്പൻ :

ശ്രീ. കെ.പി. പ്രഭാകരൻ :

ശ്രീ. പി. നാരായണൻ :

ശ്രീ. പി.എസ്. സുപാൽ :

ശ്രീ. കെ. പ്രകാശ് ബാബു : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി സെക്ഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓരോ വിഭാഗത്തിലും എത്ര വീതം;

(ഡി) ഇപ്പോഴുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം എത്ര വീതം; ഇതിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ എത്ര; താൽക്കാലികജീവനക്കാർ എത്ര; കരാർ തൊഴിലാളികൾ എത്ര?

ഉത്തരം

(എ) മൂന്നു നഗരങ്ങളിലും, ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഗരങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനസൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ഓഫീസുകളും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കുവേണ്ടി സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തകരാറുകൾ ഉടനെ പരിഹരിക്കത്തക്കതാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽതന്നെ പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആളുകളെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്.

(ബി) എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(സി) 1986ന് ശേഷം വൈദ്യുതിവിതരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(ഡി) സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ - 18,079 പേർ

താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ - 262 പേർ

കരാർ തൊഴിലാളികൾ - ഇല്ല.

(1906) വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ :

ശ്രീ. ജോർജ്ജ് ജെ. മാത്യു :

ശ്രീ. ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ :

ശ്രീ. എഴുകോൺ നാരായണൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എത്രയായിരുന്നു.

(ബി) ഹൈടെൻഷൻ, എക്സാട്രാഹൈടെൻഷൻ, ലോ.ടെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വ്യവസായശാലകൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷികാവശ്യങ്ങൾ, ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ചാർജ്ജ് അന്ന് എത്ര വീതമായിരുന്നു?